



CENTRE HOSPITALIER
THÉOPHILE ROUSSEL

Le 22/10/2014

OBJET : Départ de feu maîtrisé au Centre Hospitalier Théophile Roussel

Le mercredi 22 octobre matin, au Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson, un départ de feu dans le local de la chaufferie a été constaté, au sous-sol du bâtiment d'hospitalisation adulte de l'unité Renoir.

Grace à la réactivité des équipes soignantes et techniques, des équipes de sécurité et à l'intervention rapide des services de secours (pompiers et police), le départ de feu, dû à un court-circuit dans le tableau de commande sur une des chaudières, a pu être maîtrisé très rapidement.

Aucun des 21 patients et 12 personnels soignants n'a été incommodé par les fumées, l'évacuation ayant pu se réaliser dans les délais très rapides. Les locaux n'ont pas été dégradés.

Les patients ont été transférés temporairement dans une unité voisine, le temps que les conditions de sécurité totale soient réunies avant de regagner leur chambre. Les familles ont été averties.

La Direction de l'établissement remercie les pompiers pour leur réactivité et les professionnels de l'établissement pour leur maîtrise de la situation, dans le suivi des protocoles de sécurité prévus. Elle renouvelle son engagement auprès des patients et de leurs familles, à qui elle doit une vigilance permanente pour assurer la qualité et la sécurité des soins, la sécurité des bâtiments et des personnes hospitalisées.

Contact presse CH Théophile Roussel :

Claire HEBERT, chargée de la Communication / Tel : 01 30 86 44 84 – c.hebert@th-roussel.fr